



Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Головной центр гигиены и эпидемиологии

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.710138

от «29» 04 20 16 г.

УТВЕРЖДАЮ

Зам. руководителя Органа инспекции

А.И. Петухов

М.п.



№ 6175/2016

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании заявления № 1096/16

от 27 апреля 2016 г

ООО «Фронталь»: 125367, Россия, г. Москва, Врачебный проезд, д.10, оф.1. для:

Организация-заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «АФГ РУС»
Адрес: 127282, Российская Федерация, город Москва, Чермянский проезд, дом 7/1

Организация-изготовитель: KERMI GmbH Адрес: Pankofen-Bahnhof 1, 94447
Plattling, Germany, Германия

Наименование продукции: «Приборы отопительные торговой марки «Kermit»:
Гигиенические исполнения гладких и профилированных радиаторов с вентилями и без
вентилей, серий: Therm X2 Profil-K Hygiene (FH0), Therm X2 Profil-V Hygiene (FTV),
Therm X2 Plan-K Hygiene (PH0), Therm X2 Plan-V Hygiene (PTV), Therm X2 Line-K
Hygiene (PLK), Therm X2 Line-V Hygiene (PLV); типов: 10, 20, 30»

Код ТН ВЭД: 7322 19 000 0

Область применения: рекомендованы к применению в системах отопления
жилых, общественных и производственных помещений, в том числе в помещениях
с повышенными санитарно – гигиеническими требованиями (в лечебно-
профилактических, школьных и детских учреждениях)

Продукция изготовлена в соответствии с: документацией изготовителя

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний

Характеристика продукции: согласно документации изготовителя

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний № 1/04-705 от 25 апреля 2016 г. Испытательной лаборатории ООО «СоюзГарант» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ЭП50) типовые образцы («Гигиенические исполнения гладких и профилированных радиаторов с вентилями и без вентилях Therm X2 Profil-K Hygiene (FH0), тип 10») указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (глава II, раздел 11)

Вещества, показатели (факторы),

Определяемые показатели	Допустимый уровень	Результат испытаний	НД на метод испытаний
Активность 40K, Бк/кг		23,53±4,28	МВИ №40090.3Н700, МВИ №40090.4Г006
Активность 232Th, Бк/кг		24,47±4,45	
Активность 226Ra, Бк/кг		42,47±7,73	
Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов, Бк/кг	370	77±10	

По результатам проведенных испытаний продукции: «Приборы отопительные торговой марки «Kermi»: Гигиенические исполнения гладких и профилированных радиаторов с вентилями и без вентилях, серий: Therm X2 Profil-K Hygiene (FH0), Therm X2 Profil-V Hygiene (FTV), Therm X2 Plan-K Hygiene (PH0), Therm X2 Plan-V Hygiene (PTV), Therm X2 Line-K Hygiene (PLK), Therm X2 Line-V Hygiene (PLV); типов: 10, 20, 30» отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 11), **не установлено.**

Протокол испытаний, указанных образцов продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

Область применения: рекомендованы к применению в системах отопления жилых, общественных и производственных помещений, в том числе в помещениях с повышенными санитарно – гигиеническими требованиями (в лечебно-профилактических, школьных и детских учреждениях)

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с документацией изготовителя

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: «Приборы отопительные торговой марки «Kermi»: Гигиенические исполнения гладких и профилированных радиаторов с вентилями и без вентилей, серий: Therm X2 Profil-K Hygiene (FH0), Therm X2 Profil-V Hygiene (FTV), Therm X2 Plan-K Hygiene (PH0), Therm X2 Plan-V Hygiene (PTV), Therm X2 Line-K Hygiene (PLK), Therm X2 Line-V Hygiene (PLV); типов: 10, 20, 30» **соответствует (не соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 11)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей **проверки соответствия продукции требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010**

Врач по общей гигиене



В.Н. Артюшин

